

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : ADEAUPLAST SARL Route de Bouznika - Ouled Othman Skhirat Maroc	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : Tube PVC Pression - Adduction Eau Potable
--	---

Type de produit fini / Type of finished product : ☒ tube / pipe ☐ produit de jointoyage / sealing product ☐ autre / other : ☐ joint / seal, gasket, o-ring... ☐ raccord et manchon / fittings ☐ revêtement / coating ☐ composant d'accessoires / accessories components		
Nature du matériau / Type of material : ☒ polychlorure de vinyl PVC ☐ PVC surchloré PVC-C ☐ polyéthylène PE ☐ polyéthylène réticulé PEX ☐ polypropylène PP ☐ polybutylène PB ☐ polyamide PA ☐ polytétrafluoroéthylène PTFE ☐ acrylonitrile-butadiène-styrène ABS ☐ à base de résine époxydique / epoxy resin ☐ éthylène-propylène EPDM ☐ butadiène-acrylonitrile NBR ☐ autre / other :		
Commentaires / Comments : Couleur du matériau / Material color : gris / grey N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 22 MAT NY 012		

Formulation chimique / Chemical formulation : Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives / Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 / Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 : Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 240 cm²/L Date des essais / Tests date : du 14 au 24 mars 2022 / from March 14 to 24, 2022. Commentaires : Les essais d'inertie simplifiés réalisés selon les termes de la circulaire DGS/VS4 n°2000/232 du 27 avril 2000 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999. Comments : The simplified migration test carried out according to the circular DGS/VG4 n°2000/232 of the 27th April 2000 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of April 1999.
--

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Emilie Bailly Responsable Technique / Technical Manager A la date du / Date of issue : 30 mars 2022 Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 02 août 2026 Commentaires / Comments : Renouvellement de l'ACS 16 MAT NY 069 / ACS 16 MAT NY 069 renewal. Signature : 
